



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

- Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 101076 / Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux: Données: Installation: Propriétaire/gestionnaire:

Nom, Prénom: Solti A.R. / Nom, Prénom: / Nom, Prénom:
 Adresse: 2, rue de la ... / Adresse: / Adresse:
 N° carte d'identité: / CP + Commune: 5570 Veerle / CP + Commune: / CP + Commune:
 N° TVA: BE / Tél: / Tél:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) RGPT

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> Art 270 | <input type="radio"/> mise en usage <input type="radio"/> modification <input type="radio"/> extension | <input checked="" type="radio"/> Art 86 | <input type="radio"/> Art 271 bis | <input type="radio"/> ① Unité d'habitation |
| <input type="radio"/> Art 271 | <input type="radio"/> mobile <input type="radio"/> temporaire | <input type="radio"/> Art 87 | <input type="radio"/> Art 278 | <input checked="" type="radio"/> ② Unité de travail domestique |
| <input type="radio"/> Art 276 | <input checked="" type="radio"/> périodique <input type="radio"/> contrôle <input type="radio"/> <u>Plan R.U.</u> | <input type="radio"/> Art 88 | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> ③ Parties communes |
| | <input type="radio"/> renforcement <input type="radio"/> transfert de propriété <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> Art | <input type="radio"/> ④ Autre |

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur: EAN EAN non communiqué Compt.kWh non placé
 Compt. kWh n°: 75071 Index jour: 45015 nuit:
 Protection branchement (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 n°: Index nuit:

Données installation: Tension nominale: 230V 3x230V 3N400V
 Courant nominal maximum (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
 Câble d'alimentation tableau principal: 3 X 6 mm² - Type: 10B
 Type de prise de terre: boucle de terre barres / piquets

Description installation: Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 12
 Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel I>/section Schémas Contrôle bcl de défaut
 Résistance de dispersion de la prise de terre: 21 Ω Isolement général: 1 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

| | | |
|--|--|-----------------|
| Infractions | | Visa GRD: |
| Nouvelle installation | | |
| <input checked="" type="radio"/> Néant | | |
| Infractions | | Mandataire GRD: |
| Installation existante | | Nom: |
| <input checked="" type="radio"/> Néant | | |
| Remarques | | Visa: |
| <input type="radio"/> Néant | | |

Conclusion(s):

- La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
 L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 03/03/2008 (*)
 • par le même organisme de contrôle (**)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: Frank R. / Agent n°: 1076 / Date: 03/03/2006
 Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s): Plan
 Pour le Directeur Général Signature: [Signature]

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
 (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.